

# 深圳市光明新区公明街道 火灾高风险区域整治 (工业建筑)



企业名称：深圳市慧通精密模具有限公司

详细地址：深圳市光明新区马田办事处下石家 88 号

负责人：李小新

联系电话：13812345678

建档时间：2018.08.07

公明街道消防安全委员会 监制

二〇一八年八月

# 目 录

序号	文件资料名称	页数	备注
1	单位企业基本信息登记表		
2	工矿企业现场隐患排查登记表		
3	工矿企业火灾隐患整改通知书		
4	工矿企业火灾隐患复查记录表		
5	工业单位营业执照照片/法人身份证复印件		
6	楼层平面疏散示意图/企业照片		
7	消防审批文件		
8	每日防火巡查记录表		
9	每月防火检查记录表		
10	消防安全管理制度		
11	消防安全管理人任命书		
12	消防安全教育、培训制度		
13	防火巡查、检查制度		
14	消防设施、器材管理规定		
15	火灾隐患整改制度		
16	用火用电安全管理规定		
17	义务消防队员人员名单/微型消防站人员名单		
18	灭火和应急疏散预案		
19	消防安全培训情况记录		
20	消防教育、培训视像资料/经常性消防宣传照片		
21	建筑消防设施故障维修记录		

# 单位企业基本信息登记表

检查场所基本情况	场所名称	深圳市慧通精密模具有限公司				
	场所地址	深圳市光明新区马田办事处下石家 88 号				
	场所类型	工业企业			经营范围	五金模具加工
	员工人数	20	使用面积	500 m <sup>2</sup>	有无证照	有
	消防安全管理人	张小明			联系电话	13511111111
	消防安全负责人	李小新			联系电话	13812345678
	是否属于消防安全重点单位					是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
单位类型	工厂	<input checked="" type="checkbox"/>		所属行业	五金类加工	
	仓库	<input type="checkbox"/>		所属行业	_____	
	堆垛场、储罐区	<input type="checkbox"/>		加油、加气站	<input type="checkbox"/>	
	变配电站	<input type="checkbox"/>		其它	<input type="checkbox"/>	
消防安全职责	是否建立逐级消防安全责任制，明确单位消防安全管理人员				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否制定符合本单位实际的消防安全制度				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
消防设施	灭火器	数量：28		是否完好	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	消防给水及消火栓系统			是否完好	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	火灾自动报警系统			是否完好	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	自动灭火系统	有 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>	是否完好	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	防、排烟系统	有 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>	是否完好	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
消防宣传教育培训	是否开展经常性消防安全宣传工作				有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	是否组织员工每年至少开展一次消防培训（人员密集场所每半年一次）				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	新上岗的员工是否开展岗前消防培训				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否在人群密集场所区域内张贴公安部《关于人群密集场所加强火灾防范的通知》				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
建筑防火及安全疏散	总平面布局、灭火救援设施是否符合要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	耐火等级、防火分区、平面布置是否符合要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	防火构造及室内装修是否符合规范要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	安全疏散设施及管理是否符合要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
消防控制室	消防控制室的管理是否符合要求				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
用火用电	电气线路敷设、电气设备使用是否符合要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
防火检查和巡查	用火、动火是否符合要求				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否每日开展防火巡查，每月开展至少一次防火检查。公共聚集场所营业期间防火巡查每两小时至少一次				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
火灾事故应急处置准备工作	是否制定灭火和应急疏散预案，并定期开展演练				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否按有关规定建立专职消防队或志愿消防队				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
备注	★是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 请根据企业的实际情况打 <input checked="" type="checkbox"/>					

## 工矿企业现场隐患排查登记表

场所名称	深圳市慧通精密模具有限公司			场所类型	工业企业
场所地址	深圳市光明新区马田办事处下石家 88 号			经营范围	五金模具加工
员工人数	20	使用面积	500 m <sup>2</sup>	有无证照	有
消防安全管理人	张小明			联系电话	13511111111
消防安全负责人	李小新			联系电话	13812345678
存 在 隐 患	1、没有建立逐级消防安全责任制和明确单位消防安全管理人员 (      ) 2、没有制定符合本单位实际的消防安全制度 (      ) 3、总平面布局、灭火救援设施不符合要求 (      ) 4、耐火等级、防火分区、平面布置不符合要求 (      ) 5、防火构造及室内装修不符合规范要求 (      ) 6、供暖、通风、空气调节系统未采取防火措施或有爆炸危险的场所防爆、泄压设施不符合要求 (      ) 7、安全疏散设施及管理不符合要求 (      ) 8、消防设施未按规定配备或不能正常使用 (      ) 9、消防控制室的管理不符合要求 (      ) 10、电气线路敷设、电气设备使用不符合要求 (      ) 11、用火、动火不符合要求 (      ) 12、防火检查和巡查未按照要求进行 (      ) 13、未制定灭火和应急预案和定期展开演练，未建立专职或志愿消防队 (      ) 14、对员工的消防培训工作进行的不到位 (      ) 15、未在人群密集场所张贴公安部《关于人群密集场所加强火灾防范的通知》(      )				
隐 患 描 述 与 照 片	隐患描述			照片	
经 营 场 所 负 责 人 签 名				检 查 人 员 签 名	检 查 时 间

备注：1. 存在的消防安全隐患和相应的整改措施后括号内打“√”；

2. 本表一式两联，第一联单位保留，第二联交街道办事处，第三联保留存档

**★空白处为消防检查人员填写**

# 工矿企业火灾隐患整改通知书

单位名称：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日检查发现你处存在安全隐患，具体问题和整改意见如下：

存在问题	
整改意见	
限期整改时间	限你单位于 20_____年_____月_____日整改完毕。 整改责任人（签字）：_____ 检查人（签字）：_____ _____年 月 日 _____年 月 日
备注	

备注：本通知书一式三联，第一联交单位保留，第二联交街道办事处。第三联保留存档

★本页为消防检查人员填写


## 工矿企业火灾隐患复查记录表

场所名称	深圳市慧通精密模具有限公司			场所类型	工业企业
场所地址	深圳市光明新区马田办事处下石家 88 号			经营范围	五金模具加工
员工人数	20	使用面积	500 m <sup>2</sup>	有无证照	有
消防安全 管理人	张小明			联系电话	13511111111
消防安全 负责人	李小新			联系电话	13812345678
整 改 情 况	整改前照片			整改后照片	
检查组 处理意见	1、已按要求整改完毕（        ） 2、经复查，你单位对存在的消防安全隐患逾期未整改，现作停水停电、停止营业处理，待以上隐患整改完毕后书面报检查单位核准后方可恢复营业（        ） 3、其它： _____				
经营场所 负责人 签名			检查 人员 签名		
				检查 时间	


备注：本表一式三联，第一联社区工作站保留，第二联交街道办事处。第三联保留存档

★空白处为消防检查人员填写

## 工业单位营业执照照片



## 法人身份证复印件



## 楼层平面疏散示意图





## 企业照片





# 消防审批文件



## 每日防火巡查记录表

巡查时间	2018.07.08	巡查人	张小明
巡查部位	厂房、仓库、办公室		
发现的火灾隐患及采取的措施或处理的结果：			
<p>厂房消防通道堵塞，已经马上清理完毕，保证了消防通道畅通。</p>			
巡查记录人签名	张小明	日期时间	2018.07.08
主管人员检查意见	情况属实！		
主管人员签名	李小新	日期时间	2018.07.08

★每日防火巡查记录表，企业必须每日一巡查，人员密集型生产企业必须每两小时进行一次防火巡查，并留档。这里只需填写一张！

# 每月防火检查记录表

被检查部门	生产部门	时间	2018. 07. 02			
部门负责人	张三	部门管理人	李四			
监督检查内容和情况						
检查内容		具体部位	检查情况			
			合格	不合格	不合格原因	责任人
消防通道 安全出口	消防车通道		✓			李小新
	疏散通道			✘	堆放杂物	李小新
	防火间距		✓			李小新
	封闭、防烟楼梯间		✓			李小新
	防火门			✘	组件损坏	李小新
用火用电 管理	用火、用电情况		✓			李小新
	燃气用具、管路					
	电器产品、绕路		✓			李小新
消防 控制室	值班操作人员					
	自动消防设备运行情况					
	消防联动控制设施运行情况					
	消防电话					
	主、备电源					
消火栓 系统	消火栓		✓			李小新
	启泵按钮					
	屋顶试验消火栓					
	水泵结合器					
自动喷水 灭火系统	报警阀组					
	末端试水装置					
	水流指示器					
火灾	报警探测器					

# 消防安全管理制度

序号	制度名称	建立日期	修订日期	备注
1	消防安全管理人任命书	2016.05.10		
2	各级消防安全责任人的消防安全管理职责	2016.05.10		
3	消防安全教育、培训制度	2016.05.10	2018.01.05	
4	防火巡查、检查制度	2016.05.10		
5	安全疏散设施管理制度	2016.05.10		
6	消防设施、器材管理规定	2016.05.10		
7	火灾隐患整改制度	2016.05.10		
8	用火、用电安全管理规定	2016.05.10		
9	易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度			无
10	义务消防队组织管理规定	2016.05.10		
11	灭火和应急疏散预案演练制度	2016.05.10		
12	电气设备检查、管理规定	2016.05.10		
13	消防工作考评和奖惩规定	2016.05.10		
14	消防控制室值班制度			无

# 消防安全管理人任命书

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，任命张小明同志为公司消防安全管理人，在消防安全责任人的领导下，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

- 一、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
- 二、组织制订消防安全操作规程并检查督促其落实；
- 三、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；
- 四、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；
- 五、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养；
- 六、组织管理专职消防队和义务消防队；
- 七、对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；
- 八、完成消防安全责任人委托的消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018年08月07日

## 消防安全教育、培训制度

为了提高公司员工的消防安全意识，熟知必要的消防安全知识，杜绝火灾的发生，制定本制度。

**第一条** 各部门主管应通过多种形式在员工中开展经常性的消防安全宣传与培训。

**第二条** 各部门在适当位置设置消防宣传专栏或消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施，提高公司员工的消防安全意识和技能水平。

**第三条** 单位应将消防安全教育列入员工教育计划，组织并督促实施教育、培训，保证单位开设消防安全教育课程每年不少于两次。

**第四条** 单位每年组织两次对员工的集中消防培训；对新上岗员工或有关从业人员应进行上岗前的消防培训。消防培训应包括下列内容：

（一）有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全操作规程等；

（二）本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

（四）消防安全“一畅两会”（“一畅”指社会各单位必须畅通消防安全疏散通道和安全出口；“两会”指社会各单位从业人员会扑救初期火灾、会自救逃生）内容；

（五）灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

**第五条** 各部门应积极组织下列人员接受公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训：

（一）消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）专、兼职消防管理人员；

（三）消防控制室的值班、操作人员，并应持证上岗

（四）特殊工种人员，并应持证上岗；

（五）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018年08月07日

# 防火巡查、检查制度

为使单位防火检查工作规范化、制度化，确保检查实效，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，制定本制度。

**一、实行每日巡查与定期检查相结合，各岗位自查与重点部位抽查相结合的办法。**

**二、每日日间进行防火巡查一次，夜间应至少每 2 小时巡查一次，**

**由 张小明 负责组织实施，巡查的主要内容包括：**

- 1、用火、用电有无违章情况；
- 2、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
- 3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位完整；
- 4、常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
- 5、消防安全重点部位的人员在岗情况。

**三、每月至少进行一次防火检查，由单位消防安全管理人、归口管理部门或各部门负责人组织实施，检查的主要内容包括：**

- 1、消防车通道、消防水源；
- 2、安全疏散通道、安全出口及其疏散指示标志、应急照明；
- 3、消防安全标志的设置情况；
- 4、灭火器材配置及其完好情况；
- 5、建筑消防设施运行情况；
- 6、消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；
- 7、用火、用电有无违章情况；
- 8、消防安全重点部位的管理；
- 9、防火巡查落实情况及其记录；
- 10、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；
- 11、易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；
- 12、消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

**四、防火巡查、检查，应确定巡查和检查的人员、内容、部位；应填写巡查和检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。**

巡查、检查中应及时纠正违法违规行为，消除火灾隐患，无法整改的应及时向消防安全管理人报告，由消防安全管理人向公安消防机构报告，并记录存档。防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018 年 08 月 07 日

## 消防设施、器材管理规定

一、为加强单位消防设施、器材维护管理，预防和减少火灾危害，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防法规，制定本规定。

二、单位的消防器材配置、维修由工程部统一负责办理，配置、维修器材必须符合国家标准或行业标准。

三、消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设施、器材维护保养，确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。

四、对消防设施、器材应进行登记，建立维护、管理档案，记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人。

五、灭火器材的维护管理要求：

1、各部门应指定专人管理部门内的灭火器材，灭火器材管理应做到“三定”（定位、定人、定责）。

2、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况以及压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节，要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

3、因管理不善，造成灭火器材丢失、损坏的，管理人应赔偿损失，并根据情况对联责部门进行经济考核。

4、因扑救本单位或友邻单位火灾而使用了灭火器，有关部门应及时报告消防工作归口职能部门，补充灭火器材。

六、消防设施维护管理要求：

1、消火栓应有明显标识；

2、室内消火栓箱箱内设备应齐全、完好；

3、物品的堆放不得影响防火门、室内消火栓、灭火剂喷头、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；

4、应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；

5、应按照相关标准每月进行检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查；

6、自动消防设施应按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018年08月07日



# 火灾隐患整改制度

为有效消除火灾隐患，落实整改责任，特制定本制度。

一、因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素，应认定为火灾隐患。

二、对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

三、对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场改正并督促落实：

1、违章使用明火作业等违反禁令的；

3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用堆放物品影响疏散通道畅通的；

4、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

5、常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品，影响使用的；

6、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

7、违章关闭消防设施、切断消防电源的；

8、其他可以当场改正的行为。

四、对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口职能部门或专、兼职消防管理人员应当根据管理分工，及时将存在的火灾隐患向消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改意见。

五、消防安全管理人应组织对报告的火灾隐患进行认定。

六、消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

七、在火灾隐患消除之前，消防工作职能部门应当落实防范措施，保障消防安全。

八、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全管理人签字确认后存档备查。

九、对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

十、重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停止使用并整改。

十一、对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018年08月07日

# 用火用电安全管理规定

一、为加强单位用火、用电安全管理，预防和减少火灾事故的发生，制定本规定。

二、成立由消防安全管理人任组长，各部门负责人为成员的用火、用电安全领导小组。

三、将用火、用电管理纳入日常防火检查、巡查。

四、动火、电气作业执行人需经消防培训和其它专业培训合格，作到持证上岗。

五、加强对可燃物及使用明火设施等火源的管理，并严格落实以下管理措施：

1、任何部门及个人在单位内部进行动火作业时，必须办理动火审批手续后方可作业。

2、动火作业应由动火部门负责人和义务消防员始终在现场监护，并向动火执行人交待防火安全措施和进行安全教育，检查现场的防火安全措施。当动火间断或终结时，应检查现场有无残留火种。

3、严禁带入和存放易燃易爆物品。

4、单位宿舍内禁止使用蜡烛取代电气照明。

5、及时制止遗留火种等行为，及时清除烟头等火种或可燃物。

6、单位进行装修时，应严格落实消防安全管理措施，在装修施工现场动用电气焊等明火时，应清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督，装修施工现场严禁吸烟，严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

六、用电防火安全管理要求：

1、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；

2、电气线路改造、增加用电负荷应办理审批手续，不得私拉乱接电气设备，不得超负荷用电；

3、未经允许，不得在办公及经营场所使用电炉等具有火灾危险性的电热器具、高热灯具；

4、电器设备周围应与可燃物保持 0.5m 以上的间距；

5、每年应对电气线路和设备进行安全性能检查，必要时应委托专业机构进行电气消防安全检测。

6、单位放假时，应切断单位的非必要电源。

7、停送电时，在确认安全后方可操作。停电时先断负荷开关，后断电源开关，送电时先送电源开关，后送负荷开关。

深圳市慧通精密模具有限公司（盖章）

2018 年 08 月 07 日

## 义务消防队员人员名单

单位：深圳市慧通精密模具有限公司

制表日期：2016年05月10日

姓名	性别	年龄	文化程度	所属部门	入队时间	职务
张小明	男	35	大专	消防管理	2016.05	消防管理人
李小军	男	31	高中	保安	2016.05	保安
赵小又	男	40	高中	生产车间	2016.05	生产技工
叶小鱼	男	36	中专	生产车间	2016.05	生产技工
陈小立	男	30	中专	生产车间	2016.05	生产技工
刘小雷	男	32	高中	生产车间	2016.05	生产技工
蔡小东	男	37	高中	生产车间	2016.05	生产技工

## 微型消防站人员名单

单位：

制表日期：

年 月 日

姓名	性别	年龄	文化程度	入队时间	职务

# 灭火和应急疏散预案


部位	生产车间	
组 织 机 构	灭火行动组	组长：陈小工    成员：张大大、王小小、周明明
	通讯联络组	组长：李小南    成员：王强
	疏散引导组	组长：王小锋    成员：张厅、李晓
	安全防护救护组	组长：黄小哈    成员：谢小伦、王小雪
报警和接警处置程序	一旦发现起火，迅速使用手机拨打“119”电话向当地公安消防队报警。	
应急疏散的组织程序和措施	引导在场的员工从最近的消防疏散通道或安全出口迅速疏散到安全地带。	
扑救初期火灾的程序和措施	使用身边的灭火器、消火栓、消防水喉等设施 and 器材扑救初起火灾。	
通讯联络、安全防护救护的程序和措施	负责了解火灾具体情况，清除车场路障与无关车辆，将消防车、消防人员引进火场。	

注：每个重点部位一个预案，每个预案一张表格。


# 消防安全培训情况记录

<b>培训单位:</b>	深圳市慧通精密模具有限公司		
<b>培训地点:</b>	深圳市光明新区马田办事处下石家 88 号		
<b>培训主题:</b>	一畅两会		
<b>主讲人:</b>	李飞飞	<b>记录人员:</b>	陈红
<b>培训日期:</b>	2018.06.25	<b>培训人数:</b>	20
<b>培训内容</b>	<p>一、单位消防安全疏散通道和安全出口畅通的重要性以及怎样保持单位消防安全疏散通道和安全出口的畅通。</p> <p>二、单位从业人员怎样报警和扑救初期火灾，会自救逃生：</p> <p>1、怎样报警:发现火灾，拨打“119”，要清晰说明失火地点、性质、火势大小、进入火点道路等情况，并到路口迎接消防车；</p> <p>2、怎样扑救初起火灾:应利于身边的就便器材，如灭火器、水、砂、土、及浸湿的毯子、棉被等进行扑救，防止蔓延扩大，如火势不受控制，应立即逃生。</p> <p>3、会自救逃生：立即离开危险区，不要往阁楼、床底、大橱内钻；选择简便、安全的通道和疏散设施，如阳台、窗户等；准备简易防护器材，如用毛巾、口罩等捂住口鼻；自制简易救生绳索，如用被褥、衣服、床单等撕成条，拧好成绳挂在牢固的窗台、床架、室内牢固物体上，然后沿绳慢慢滑下；无法逃生时，可选择原理起火点、取水、呼救方便的地方作为避难场所等待救援，如浴室、卫生间等既无燃烧物又有水源的场所。</p>		

## 消防教育、培训视像资料



## 经常性消防宣传照片



## 建筑消防设施故障维修记录

故障情况				故障排除情况						故障排除确认	消防责任人签字
发现时间	发现人签名	故障部位	故障情况描述	是否停用系统	是否报消防部门备案	安全保护措施	维修时间	维修人员(单位)	维修方法		
2016. 7. 2	张小明	消火栓	漏水	是	否	有	7. 2	张小明	更换	已修复	李小新
2016. 9. 25	张小明	应急灯	不亮灯	否	否	有	9. 25	张小明	更换	已修复	李小新
2016. 12. 4	张小明	灭火器	气压不足	否	否	有	12. 4	消防器材公司	加压、维修	已修复	李小新
2017. 1. 15	张小明	灭火器	气压不足	否	否	有	1. 15	消防器材公司	加压、维修	已修复	李小新
2017. 3. 6	张小明	电箱	漏电开关坏	是	否	有	3. 6	专业电工	更换	已修复	李小新
2017. 5. 12	张小明	应急灯	不亮灯	否	否	有	5. 12	张小明	更换	已修复	李小新
2017. 12. 3	张小明	灭火器	过期	否	否	有	12. 3	张小明	更换	已修复	李小新
2018. 4. 5	张小明	防火门	组件损坏	是	否	有	4. 5	张小明	更换	已修复	李小新